



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

HKŃ.9020.387.2026.1

Żyrardów, 15 października 2026 roku

Global Parks Poland Sp. z o.o.
ul. Fosa 41/11
02-768 Warszawa

Dotyczy: Pływalnia Suntago Park of Poland

OCENA

Na podstawie:

- ❓ art. 4 ust. 1a pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 ze zm.),
- ❓ § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie stwierdza, że woda w parku wodnym Suntago jest przydatna do kąpieli

UZASADNIENIE

W oparciu o sprawozdania z badań wody pobranych w dniu 25.09.2026 r.:

Nr sprawozdania	Data sprawozdania	Punkt poboru
837506/26/WAW	30.09.2026	Basen termalny wewn. (obieg 1)
837507/26/WAW	30.09.2026	Basen termalny zewn. (obieg 1)
837496/26/WAW	30.09.2026	Basen floating (obieg 2)
837497/26/WAW	30.09.2026	Basen vital typ I (obieg 3)
837498/26/WAW	30.09.2026	Basen vital typ II (obieg 4)
837499/26/WAW	30.09.2026	Basen siarkowy (obieg 5)
837500/26/WAW	30.09.2026	Basen dead sea 1 (obieg 6)
837501/26/WAW	30.09.2026	Basen dead sea 1 (obieg 7)
837502/26/WAW	30.09.2026	Basen dead sea 1 (obieg 8)



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Żyrardowie
ul. Moniuszki 40 | 96-300 Żyrardów
+48 46 880 02 80
adres e-mail: sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-80006-48541-RGRID-20

837503/26/WAW	30.09.2026	Basen vital typ II (obieg 9)
837504/26/WAW	30.09.2026	Basen vital typ I (obieg 10)
837508/26/WAW	30.09.2026	Basen bar wewn. (obieg 11)
837509/26/WAW	30.09.2026	Basen bar zewn. (obieg 11)
837510/26/WAW	30.09.2026	Basen relax z dziką rzeką (obieg 12)
837505/26/WAW	30.09.2026	Basen z falami (obieg 13)
837511/26/WAW	30.09.2026	Basen bubbling spring (obieg 14)
837512/26/WAW	30.09.2026	Basen rzeka przygód lazy river (obieg 15)
837513/26/WAW	30.09.2026	Basen vital typ III (obieg 19)
837514/26/WAW	30.09.2026	Basen vital typ IV (obieg 20)
837515/26/WAW	05.10.2026	Natrysk w strefie pracowniczej
837516/26/WAW	05.10.2026	Natrysk w strefie klienta
837517/26/WAW	05.10.2026	Natrysk w strefie klienta
837518/26/WAW	05.10.2026	Natrysk w saunarium

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie dokonał bieżącej oceny jakości wody w zakresie następujących parametrów: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Legionella* sp., chlor wolny, chlor związany, utlenialność, pH, potencjał redoks.

Niniejsza ocena jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Łukasz Szymański, PhD, DBA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

/dokument podpisany elektronicznie/



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

HKN.9020.393.2026.1

Żyrardów, 16 października 2026 roku

Global Parks Poland Sp. z o.o.
ul. Fosa 41/11
02-768 Warszawa

Dotyczy: Pływalnia Suntago Park of Poland

OCENA

Na podstawie:

- ☐ art. 4 ust. 1a pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 ze zm.),
- ☐ § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie stwierdza, że woda w parku wodnym Suntago jest przydatna do kąpieli

UZASADNIENIE

W oparciu o sprawozdania z badań wody pobranych w dniu 02.10.2026 r.:

Nr sprawozdania	Data sprawozdania	Punkt poboru
866450/26/WAW	12.10.2026	Basen termalny wewn. (obieg 1)
866451/26/WAW	12.10.2026	Basen termalny zewn. (obieg 1)
866459/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja basenu termalnego (obieg 1)
866440/26/WAW	12.10.2026	Basen floating (obieg 2)
866460/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja basenu floating (obieg 2)
866441/26/WAW	12.10.2026	Basen vital typ I (obieg 3)
866461/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja basenu vital typ I (obieg 3)
866442/26/WAW	12.10.2026	Basen vital typ II (obieg 4)
866462/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja basenu vital typ II (obieg 4)



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie
ul. Moniuszki 40 | 96-300 Żyrardów
+48 46 880 02 80
adres e-mail: sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-80006-48541-RGRID-20

866443/26/WAW	12.10.2026	Basen siarkowy (obieg 5)
866464/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja basenu siarkowego (obieg 5)
866444/26/WAW	12.10.2026	Basen dead sea 1 (obieg 6)
866465/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja basenu dead sea 1 (obieg 6)
866445/26/WAW	12.10.2026	Basen dead sea 1 (obieg 7)
866466/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja basenu dead sea 1 (obieg 7)
866446/26/WAW	12.10.2026	Basen dead sea 1 (obieg 8)
866467/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja basenu dead sea 1 (obieg 8)
866447/26/WAW	12.10.2026	Basen vital typ II (obieg 9)
866468/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja basenu vital typ II (obieg 9)
866448/26/WAW	12.10.2026	Basen vital typ I (obieg 10)
866469/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja basenu vital typ I (obieg 10)
866452/26/WAW	12.10.2026	Basen bar wewn. (obieg 11)
866453/26/WAW	12.10.2026	Basen bar zewn. (obieg 11)
866470/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja basenu baru (obieg 11)
866454/26/WAW	12.10.2026	Basen relax z dziką rzeką (obieg 12)
866471/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja basenu relax z dziką rzeką (obieg 12)
866449/26/WAW	12.10.2026	Basen z falami (obieg 13)
866472/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja basenu z falami (obieg 13)
866455/26/WAW	12.10.2026	Basen bubbling spring (obieg 14)
866473/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja basenu bubbling spring (obieg 14)
866456/26/WAW	12.10.2026	Basen rzeka przygód lazy river (obieg 15)
866474/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja basenu rzeka przygód lazy river (obieg 15)
866475/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja wewn. placu zabaw (obieg 16)
866476/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja zjeżdżalni (obieg 17)
866477/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja basenu Calla (obieg 18)
866457/26/WAW	12.10.2026	Basen vital typ III (obieg 19)
866478/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja basenu vital typ III (obieg 19)
866458/26/WAW	12.10.2026	Basen vital typ IV (obieg 20)
866479/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja basenu vital typ IV (obieg 20)

866480/26/WAW	12.10.2026	Cyrkulacja surfingu (obieg 22)
816073/26/WAW	17.09.2026	Cyrkulacja zewn. placu zabaw (obieg 23)
816074/26/WAW	22.09.2026	Dmuchana zjeżdżalnia (obieg 24)
816075/26/WAW	17.09.2026	Dmuchana zewnętrzna zjeżdżalnia sezonowa – cyrkulacja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie dokonał bieżącej oceny jakości wody w zakresie następujących parametrów: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ± 2 °C, *Legionella* sp., chlor wolny, chlor związany, utlenialność, pH, potencjał redoks, mętność, azotany, chloroform, Σ THM, ozon.

Niniejsza ocena jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Łukasz Szymański, PhD, DBA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

/dokument podpisany elektronicznie/